

# Säkerhetskrav i elrum

## Checklista för bostadsrättsföreningar

- Elrummet får **inte** användas som förvaringsutrymme
- Elrummet ska ha god belysning och fungerande ventilation
- Det ska finnas tillräckligt med utrymme för material, utrustning samt för drift- och underhållsarbete.  
Vid arbete ska våra medarbetare ha minst 0,7 meter fritt arbetsutrymme runt sig
- Elinstallationer ska vara utförda så att risk för brand, explosion eller elektrisk fara undanröjs
- Uttag och andra elinstallationer ska vara placerade så att användningen möjliggör en god arbetsmiljö
- Dörrar som används för utrymning ska kunna öppnas snabbt, och det bör inte finnas automatiska dörrstängare på dessa dörrar