

Nacka Energi AB

Samråd

2024-2035



NACKA ENERGI

Ladda för morgondagen.

Samrådsredogörelse

5.1 Redovisning av resultat från offentligt samråd

Nacka Energi AB har genomfört samråd i enlighet med Energimarknadsinspektionens riktlinjer genom att publicera ett preliminärt utkast av nätutvecklingsplanen för allmän granskning under en period av sex veckor, där alla intressenter har haft möjlighet att lämna sina synpunkter

Tabell 1- Inkomna synpunkter efter samråd

Nummer	Aktör	Synpunkt	NEABs svar
1	Ellevio	<p>Hej,</p> <p>Ellevio vill tacka för inbjudan till samråd.</p> <p>Ellevio har tre synpunkter att lämna på NEAB:s Nätutvecklingsplan.</p> <p>RT91 Ellevio kommer att år 2025 ta över matande 220 kV-ledningarna till RT91. Till Ellevios kännedom finns det idag inget utrymme för ökad last på dessa ledningar. Till vår kännedom finns det inte heller några nuvarande planerade investeringar för att bygga bort befintlig flaskhals och förstärka 220 kV-ledningarna som matar RT91.</p> <p>Sicklaön</p>	<p>RT91 Den prognosticerade ökningen av lasten kommer att belasta ledningar som inte ägs av Ellevio, och detta har kommunicerats med den berörda ledningsägaren</p> <p>Figur 3 och 4</p> <p>Tabellerna visar det prognostiserade överföringsbehovet jämfört med faktiskt utfall under perioden 2021–2023</p>

		<p>Ellevio instämmer i skrivelsen i avsnitt 4 om Sicklaön. Det pågår just nu en förstudie för eventuella förstärkningar som behövs för att möta det prognostiserade behovet av överföringskapacitet.</p> <p>Figur 3 och 4</p> <p>Figur 3 och 4 har rubriken "Jämförelse av ökning av överföringskapacitet". Ellevio vill bara dubbelkolla att grafen visar jämförelse av ökning av behovet av överföringskapacitet och inte en ökning av överföringskapacitet.</p> <p>Med vänliga hälsningar, Teamet för nätutvecklings</p>	
2	Svenska Kraftnät	Inga synpunkter	

